



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" на транспорте во Внуково
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ
119027, г. Москва, ул. Центральная, д. 2 тел. (495) 436 2548, факс (495) 436 2550
Аттестат аккредитации № RA.RU.710045 от 12.05.2015

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии продукции

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции
(товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

№ 77.24.13.П.000978.04.19

23.04.2019 г.

На основании заявления № 00952

от 10.04.2019

Дата проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы: с

Организация-изготовитель: ООО "Сен-Гобен Строительная Продукция Рус"
Адрес: 140301, Московская область, г. Егорьевск, ул. Смычка, д. 60 (Россия)

Импортер (поставщик), получатель: ООО "Сен-Гобен Строительная Продукция Рус"
Адрес: 140301, Московская область, г. Егорьевск, ул. Смычка, д. 60 (Россия)

Наименование продукции: Материалы рулонные гидро-, ветро- и пароизоляционные полимерные ISOVER,
марок: ВЕТРАНЕТ АМ, ПАРАНЕТ В, ГИДРАНЕТ D

Продукция изготовлена в соответствии: ТУ 23.99.12-003-56846022-2019 Материал рулонный изоляционный
строительный ISOVER

Перечень документов, представленных на экспертизу: ТУ 23.99.12-003-56846022-2019, заявление, протокол
испытаний, паспорт качества, копии регистрационных документов

Характеристика, ингредиентный состав продукции: Полипропиленовое нетканое полотно

Рассмотрены протоколы (№_дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводящей испытания, аттестат аккредитации);
протокол ФГБУ "Центр Госсанэпиднадзора" Управления делами Президента РФ ИЛЦ (аттестат аккредитации
№ РОСС RU.0001.510440) № ИЛЦ-63/ОС-11-19 от 11.04.2019 г.

Гигиеническая характеристика продукции:

Вещества, показатели (факторы)	Фактическое значение	Гигиенический норматив
Запах, балл	1	2
Метиловый спирт, мг/м ³	менее 0,04	0,5
Формальдегид, мг/м ³	менее 0,001	0,01
Ацетальдегид, мг/м ³	менее 0,001	0,01
Спирт изопропиловый, мг/м ³	менее 0,001	0,2

Область применения: **В качестве паропроницаемого ветро-гидроизоляционного слоя при устройстве скатных кровель и утепленных стен**

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности: **В соответствии с рекомендациями фирмы-изготовителя на русском языке**

Информация, наносимая на этикетку: **в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)**

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Продукция: **Материалы рулонные гидро-, ветро- и паронизолационные полимерные ISOVER, марок: ВЕТРАНЕТ АМ, ПАРАНЕТ В, ГИДРАНЕТ D** соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).

Заместитель главного врача,
Руководитель (заместитель)
органа инспекции



И.О. Заведующий санитарно-эпидемиологическим
отделом

Врач (врачи)



Иванов В.Ю.

Сорокин Д. В.

Сорокин Д. В.